



2. 設計用標準震度0.6G・内容液比重1.4までとして設計
 注記 1. タンク寸法公差: ±1.5%

品番	名	称	サイズ	材質	個数	備	要
納入先	尾崎	尾崎					
設計	尾崎	尾崎					
年月日	H21.10.1	尺	1/30				
図番	AT400-S01	名	HT-40000	計画図			
会社	スイコー株式会社	図番	AT400-S01				