



- 注記
1. タンク寸法公差は±1.5%とする。
 2. 安全欄手摺及び梯子の塗装色は、タンセル値2.5Y8/14とする。
 3. タンク吊上げはアイボルト4箇所60度以上リフトで吊上げて下さい。

品番	品名	称	サイズ	材質	個数	備	要
4	安全欄手摺		25A	SGP	1	FB50x4.5 (SS400)	
3	梯子 (コナリカタ-付)		25A	SGP	1	RBφ19 (SS400)	
2	タンホール		φ500	PE	1	ネジ込式	
1	タンク		8M ³	PE	1	(黒) t=15.5	

納入先		承認		名	
設計	製図	検図	承認	名	
小倉					

年月日	尺	度	名
H19.1.20	1	25	安全欄手摺・梯子付製品図 (標準図)

ス イ コ - 株 式 会 社 図 番 AU080-S06△